

Общество с ограниченной
ответственностью
« Жилкомсервис №3
Центрального района »
191124, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 60
тел\факс 271-31-33, 271-54-68

Чайковского ул. д.61,
лит. А, кв. 47

Санкт-Петербург

ИНН/КПП 7842384671 / 784201001
ОКАТО 40298564000

21.11.2023г. №

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для присоединения 15 кВт по третьей категории надежности от электросети жилого дома предлагается выполнить следующий объем электромонтажных работ:

1. Получить разрешение ПАО «Ленэнерго» на присоединение мощности 15 кВт и предоставить его в ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».
2. Разработать проект реконструкции домовой электросети в части присоединения электроустановки потребителя в соответствии с заявленной электрической мощностью и согласовать его с ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».
3. Сечение кабельной линии 0,4 кВ, отходящей от ЭРЩ в сторону потребителя, трассу, аппарат управления и защиты в начале линии определить проектом.
4. Проектную документацию согласовать с ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».
5. Произвести реконструкцию этажного распределительного щита ЭРЩ.
6. Точка подключения ЭРЩ.
7. Ввод трехфазный.
8. Разграничения электросетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определить Актом в арендной секции ЭРЩ на входящих клеммах аппарата управления и защиты Потребителя.
9. Выполнить замеры R из электроустановки Потребителя.
10. Работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ, СНИП.
11. Проведение работ согласовать с ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».
12. Опосредованное потребление электрической энергии от электросети жилого дома возможно после предоставления Акта о технологическом присоединении ПАО «Ленэнерго» и договора электроснабжения АО «ПСК» в ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».

Технические условия действительны в течение 6(шести) месяцев с момента получения.

Главный инженер



Крылов А.Б.