

Общество с ограниченной
ответственностью
« Жилкомсервис №3
Центрального района »
191124, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 60
тел\факс 271-31-33, 271-54-68

Чайковского ул. д.61,
лит. А, кв. 45

Санкт-Петербург

ИНН/КПП 7842384671 / 784201001
ОКАТО 40298564000

21.11.2023г. №

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для присоединения 15 кВт по третьей категории надежности от электросети жилого дома предлагается выполнить следующий объем электромонтажных работ:

1. Получить разрешение ПАО «Ленэнерго» на присоединение мощности 15 кВт и предоставить его в ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».
2. Разработать проект реконструкции домовой электросети в части присоединения электроустановки потребителя в соответствии с заявленной электрической мощностью и согласовать его с ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».
3. Сечение кабельной линии 0,4 кВ, отходящей от ЭРЩ в сторону потребителя, трассу, аппарат управления и защиты в начале линии определить проектом.
4. Проектную документацию согласовать с ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».
5. Произвести реконструкцию ГРЩ.
6. Произвести установку этажного распределительного щита (ЭРЩ). где кв.45,46.
7. Произвести прокладку кабельной линии от ГРЩ до ЭРЩ.
8. Точка подключения ЭРЩ.
9. Ввод трехфазный.
10. Разграничения электросетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определить Актом в арендной секции ЭРЩ на входящих клеммах аппарата управления и защиты Потребителя.
11. Выполнить замеры R из электроустановки Потребителя.
12. Работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ, СНиП.
13. Проведение работ согласовать с ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».
14. Опосредованное потребление электрической энергии от электросети жилого дома возможно после предоставления Акта о технологическом присоединении ПАО «Ленэнерго» и договора электроснабжения АО «ПСК» в ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района».

Технические условия действительны в течение 6(шести) месяцев с момента получения.

Главный инженер



Крылов А.Б.